RADIATORE	INTERVENTI	PIANO	POT. UNIT. [W/el]	TERMOVALVOLE	MODELLO	LARGHEZZA
RAD.01	----	1°	930	Radiatore in ghisa	3A4 x 4/650	700 mm
RAD.02	----	1°	186	Radiatore in ghisa	3A4 x 4/650	220 mm
RAD.03	----	1°	930	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.04	----	1°	930	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.05	----	1°	930	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.06	----	1°	2904	Radiatore in ghisa	22A4 x 4/650	1420 mm
RAD.07	Dismesso	1°	1320	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.08	Dismesso	1°	1188	Radiatore in ghisa	9A4 x 4/650	640 mm
RAD.09	Dismesso	1°	1188	Radiatore in ghisa	9A4 x 4/650	640 mm
RAD.10	----	1°	1188	Radiatore in ghisa	9A4 x 4/650	640 mm
RAD.11	----	1°	1188	Radiatore in ghisa	9A4 x 4/650	640 mm
RAD.12	Dismesso	1°	726	Radiatore in ghisa	6A4 x 4/650	760 mm
RAD.13	Dismesso	1°	726	Radiatore in ghisa	6A4 x 4/650	760 mm
RAD.14	----	1°	1188	Radiatore in ghisa	9A4 x 4/650	640 mm
RAD.15	----	1°	949	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.16	----	1°	949	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.17	----	1°	1188	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	1060 mm
RAD.18	----	1°	1188	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	1060 mm
RAD.19	Spostato	1°	1188	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	1060 mm
RAD.20	----	1°	----	Radiatore in ghisa	3A4 x 4/650	640 mm
RAD.21	Spostato	1°	1188	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	1060 mm
RAD.22	Spostato	1°	1188	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	1060 mm
RAD.23	Spostato	1°	----	Radiatore in ghisa	3A4 x 4/650	640 mm
RAD.24	Spostato	1°	----	Radiatore in ghisa	3A4 x 4/650	640 mm
RAD.25	Spostato	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.26	----	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.27	Spostato	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.28	Spostato	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.29	Dismesso	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.30	Dismesso	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.31	Dismesso	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.32	Dismesso	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.33	Dismesso	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.34	Dismesso	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.35	Dismesso	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.36	Dismesso	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.37	Dismesso	1°	----	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
Ext-Cal.01	Nuova installaz.	1°	8700	Valvolinomotrici	54A	1030 mm
Ext-Cal.02	Nuova installaz.	1°	8700	Valvolinomotrici	54A	1030 mm
RAD.01N	Nuova installaz.	1°	1848	Radiatore in ghisa	14A4 x 4/650	940 mm
RAD.02N	Nuova installaz.	1°	1848	Radiatore in ghisa	14A4 x 4/650	940 mm
RAD.03N	Nuova installaz.	1°	1848	Radiatore in ghisa	14A4 x 4/650	940 mm
RAD.04N	Nuova installaz.	1°	1056	Radiatore in ghisa	8A4 x 4/650	590 mm

RADIATORE	INTERVENTI	PIANO	POT. UNIT. [W/el]	TERMOVALVOLE	MODELLO	LARGHEZZA
RAD.01	Dismesso e spostato	2°	726	Radiatore in ghisa	6A4 x 4/650	760 mm
RAD.02	Dismesso e spostato	2°	726	Radiatore in ghisa	6A4 x 4/650	760 mm
RAD.03	Dismesso e spostato	2°	726	Radiatore in ghisa	6A4 x 4/650	760 mm
RAD.04	----	2°	726	Radiatore in ghisa	6A4 x 4/650	760 mm
RAD.05	Dismesso e spostato	2°	1056	Radiatore in ghisa	8A4 x 4/650	590 mm
RAD.06	Dismesso e spostato	2°	1056	Radiatore in ghisa	8A4 x 4/650	590 mm
RAD.07	----	2°	1188	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.08	----	2°	949	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.09	----	2°	838	Radiatore in ghisa	9A4 x 4/650	800 mm
RAD.10	----	2°	949	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	880 mm
RAD.11	----	2°	1022	Radiatore in ghisa	11A4 x 4/650	940 mm
RAD.12	----	2°	1022	Radiatore in ghisa	11A4 x 4/650	940 mm
RAD.13	----	2°	1314	Radiatore in ghisa	14A4 x 4/650	1180 mm
RAD.14	----	2°	1056	Radiatore in ghisa	8A4 x 4/650	590 mm
RAD.15	----	2°	1022	Radiatore in ghisa	11A4 x 4/650	940 mm
RAD.16	----	2°	1188	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	1060 mm
RAD.17	----	2°	1022	Radiatore in ghisa	11A4 x 4/650	940 mm
RAD.18	----	2°	1188	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	1060 mm
RAD.19	----	2°	744	Radiatore in ghisa	8A4 x 4/650	590 mm
RAD.20	----	2°	1320	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.21	----	2°	930	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.22	----	2°	930	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.23	----	2°	930	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.24	----	2°	930	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.25	----	2°	930	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.26	----	2°	930	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.27	----	2°	930	Radiatore in ghisa	10A4 x 4/650	700 mm
RAD.01N	Nuova installaz.	2°	1848	Radiatore in ghisa	14A4 x 4/650	940 mm
RAD.02N	Nuova installaz.	2°	1848	Radiatore in ghisa	14A4 x 4/650	940 mm

NOTE GENERALI

- Le misure sono espresse in centimetri.

COMUNE DI LENOLA
(PROVINCIA DI LATINA)
AREA TECNICA - URBANISTICA - SERVIZIO LL.PP.

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO PER L'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "R. TATARELLI"

UBICAZIONE: VIA DEL LAGO, 6 - Fraz. Polleri (LT)

TITOLO DELL'ELABORATO
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO TERMICO

TAVOLA
57

ELABORATO

SCALA
1:100

STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE Ing. Rocco Rosario
Via Roma, 1 - 03030 Aquino (FR)
Email: rocco.rosario@libero.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA/REVISIONE	REDATTO	APPROVATO
0		EMISSIONE		

PROGETTISTI
Ing. Rocco Rosario

Copyright © Ing. Rocco Rosario - Tutti i diritti sono riservati. Il presente elaborato è di proprietà esclusiva dell'autore e non può essere riprodotto, copiato, o utilizzato da terzi senza il consenso scritto dell'autore. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.